

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 9 «Зимушка»

✉ 663333, Красноярский край,
г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, 7
Телефон: (3919) 44-35-85
Факс: (3919) 44-35-85
E-mail: mdou9@norcom.ru

ИНН/КПП 2457051897/245701001

от «30» июля 2021 г. Исх. № 09-08-205

Главное управление МЧС России
по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по муниципальному образованию
г. Норильск

Отчет
о выполнении Предписания Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Норильск
№ 111/1/1-19 от 21.09.2020

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований по пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требование которого(ых) нарушены | Отметка о выполнении |
|----------|---|--|--|
| 1. | Под лестничным маршем лестничной клетки на 1 этаже (пом. 67 тех. паспорт) хранятся горючие материалы | ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № | Лестничные марши освобождены от горючих материалов, хранение не осуществляется |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <p>123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию, либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.</p> <p>п.23 "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: к) устанавливать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а так же хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы</p> | |
| 2. | <p>Под лестничной площадкой общего тамбура эвакуационного выхода левого крыла осуществляется хранение горючих материалов (разнообразная мебель)</p> | <p>п.23 "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: к) устанавливать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие</p> | <p>Лестничные марши и площадки общего тамбура освобождены от горючих материалов, хранение не осуществляется</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | <p>подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.</p> | |
| 3. | <p>Под лестничным маршем лестничной клетки на 1 этаже (пом. 48 тех. паспорта) хранятся горючие материалы</p> | <p>п.23 "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы</p> | <p>Лестничные марши и площадки общего тамбура освобождены от горючих материалов, хранение не осуществляется</p> |
| 4. | <p>Под лестничной площадкой общего тамбура эвакуационного выхода правого крыла хранятся горючие материалы (разобранная мебель)</p> | <p>.23 "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы</p> | <p>Лестничные марши и площадки общего тамбура освобождены от горючих материалов, хранение не осуществляется</p> |
| 5. | <p>Выход на кровлю с лестничной клетки левого крыла осуществляется через дверь, выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости.</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч3. ст.4 соблюдения требований настоящего Федерального закона. (в ред Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ). ч.4 ст.4 настоящего Федерального закона (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ). п.7.7. СП 4.13130.2013</p> | <p>Закуплены люки в ООО "Автобан, установлены.</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-готипа размером 0,6*0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.</p> <p>п.2.10 СНИП 2.01.02-85. "Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы"</p> <p>Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа.</p> | |
| 6. | <p>Выход на кровлю с лестничной клетки правого крыла осуществляется через дверь, выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости.</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>ч3. ст.4 соблюдения требований настоящего Федерального закона. (в ред Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).</p> <p>ч.4 ст.4 настоящего Федерального закона (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).</p> <p>п.7.7. СП 4.13130.2013</p> <p>В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-готипа размером 0,6*0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.</p> <p>п.2.10 СНИП 2.01.02-85. "Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы"</p> <p>Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед</p> | |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | выходом, через противопожарные двери 2-го типа. | |
| 7. | Стены тамбура главного входа отделаны строительным материалом, сертификат подтверждающий соответствие требованиям норм пожарной безопасности не предоставлен. | Ч. 6 ст. 134 № 123-ФЗ Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен, спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | Стена облицована оцинкованным листом |
| 8. | Дверцы ящика внутреннего пожарного крана № 3 закрыты на ключ, ключ отсутствует. | п.57 "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. | Ключ пожарного крана № 3 в наличии. |
| 9. | Внутри складского помещения (пом.43 тех. паспорт 2 этаж) расположены выключатели света, на дверях отсутствует табличка с указанием класса пожарной опасности помещения. | п. 20. "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; глава 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.349. "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. | Табличку с указанием класса пожарной безопасности повесили, выключатели света выведены за пределы складского помещения. |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 10. | Второй эвакуационный выход из зала (пом. 40 тех паспорт 2 этаж) загроможден посторонними предметами. | п.23 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир. | Сделана перестановка в музыкальном зале, выход освобожден от посторонних предметов. |
| 11. | В помещении венткамеры (пом.6 тех паспорта 3 этаж) допускается хранение различных предметов. | п.23 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток. | Венткамеру освободили. |
| 12. | Помещение венткамеры (пом.6 тех паспорт 3 этаж) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости. | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88 ; п.3 ст. 88 ФЗ-123 Пределы | Противопожарные двери закуплены в ООО "Автобан», установлены. |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. | |
| 13. | В помещении венткамеры (пом.8 тех паспорта 3 этаж) допускается хранение различных предметов. | п.23 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток. | Венткамеру освободили. |
| 14. | Помещение венткамеры (пом.6 тех паспорт 3 этаж) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости. | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88; п.3 ст. 88 ФЗ-123 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. | Противопожарные двери закуплены в ООО "Автобан», установлены. |
| 15. | В помещении венткамеры (пом.26 тех паспорта 3 этаж) допускается хранение различных предметов. | п.23 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: | Венткамеру освободили. |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | <p>б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p> <p>г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.</p> | |
| 16. | <p>Помещение венткамеры (пом.26 тех паспорт 3 этаж) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>п.1 ст.88; п.3 ст. 88 ФЗ-123 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> | <p>Противопожарные двери закуплены в ООО "Автобан», установлены.</p> |
| 17. | <p>На дверях складского помещения (пом.34 тех. паспорт 3 этаж) отсутствует табличка с указанием категории пожарной опасности.</p> | <p>п. 20. "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; глава 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> | <p>Табличку с указанием класса пожарной безопасности повесили.</p> |
| 18. | <p>Не предоставлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на облицовочные материалы применяемые для отделки потолка</p> | <p>Ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности»; ч 3. ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о</p> | <p>Произведен ремонт потолка в помещении бассейна отделочными материалами в соответствии с требованиями, сертификаты на материалы в наличии.</p> |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | в помещении бассейна (пом. 22 тех паспорт, 3 этаж) | требованиях пожарной безопасности"; ст. 134. № 123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях; ч. 7 В спальнях и палатных помещениях, а так же в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2. | |
| 19. | Для окраски стен лестничных клеток правого и левого крыла лестничной клетки центральной части здания с 1 по 3 этажи применена краска (сертификат соответствия № АПБ RU ОС003/2/Н00108 бланк 001266) имеющая класс пожарной опасности КМ1 - выше допустимого значения. | ч. 6 ст. 134 № 123-ФЗ Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен, спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | Стены лестничных клеток правого и левого крыла лестничной клетки центральной части здания с 1 по 3 этажи покрашены краской, имеющей класс пожарной опасности КМ0. Сертификат в наличии. |

Заведующий МБДОУ «ДС № 9 «Зимушка»



О. Н. Шилова

Исполнитель: Шилова Оксана Николаевна,
Тел. (3919) 44 35 85