

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельностью и профилактической работы

по муниципальному образованию город Норильск

663300, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-49 (ogpn.norilsk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 176

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Юридическому лицу — Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

учреждению «Детский сад № 9 «Зимушка»  
владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МБДОУ «Детский сад № 9 «Зимушка»)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 24.09.2021 № 176 в период с 10:00 часов «28» сентября 2021 по 12:00 часов «28» сентября 2021, с 09:00 часов «30» сентября 2021 по 09:30 часов «30» сентября 2021, государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Хмелевским Данилом Александровичем совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 9 «Зимушка» Шиловой О.Н. проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ «Детский сад № 9 «Зимушка», расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Новая, д. 7.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов на 1-ем этаже здания не обеспечивают возможности открывания изнутри без ключей.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	09.01.2023
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов на 2-ом этаже здания не обеспечивают возможности открывания изнутри без ключей.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	09.01.2023
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов на 3-ем этаже здания не обеспечивают возможности открывания изнутри без ключей.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	09.01.2023
4.	Дверь, ведущая из прогулочного зала (помещение № 46 по техническому паспорту) в коридор (помещение № 45 по техническому паспорту) третьего этажа открывается не по направлению выхода из здания.	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявля-	09.01.2023

		ются иные требования». <b>п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> «Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.»	
5.	Для покрытия стены в коридоре третьего этажа (помещение № 45 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> «В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»	09.01.2023
6.	Для покрытия пола в коридоре третьего этажа (помещение № 45 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> «В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»	09.01.2023
7.	Для покрытия стены в прогулочном зале третьего этажа (помещение № 46 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> «В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»	09.01.2023
8.	Для покрытия пола в прогулочном зале третьего этажа (помещение № 46 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> «В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»	09.01.2023
9.	Для покрытия стен в кастиляной третьего этажа (помещение № 34 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> «В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»	09.01.2023
10.	Для покрытия пола в кастиляной третьего этажа (помещение № 34 по техническому паспорту) применяется	<b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> «В случае установления требований пожарной безопасности к	09.01.2023







		подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.».	
22	Для покрытия пола в театральной студии третьего этажа (помещение № 4 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> «В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.».	09.01.2023
23	Для покрытия пола в эстетическом центре третьего этажа (помещение № 5 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> «В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.».	09.01.2023
24	Для покрытия пола в коридоре третьего этажа (помещение № 7 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> «В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.».	09.01.2023
25	Отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией (техническим паспортом), ведущая из тренерской (помещение № 10 по техническому паспорту) в коридор (помещение № 13 по техническому паспорту) на третьем этаже.	<b>п. 16. Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	09.01.2023
26	Отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией (техническим паспортом), ведущая из прачечной (помещение № 28 по техническому паспорту) в коридор (помещение № 29 по техническому паспорту) на третьем этаже.	<b>п. 16. Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	09.01.2023
27	Выход из коридора третьего этажа (помещение № 14 по техническому паспорту) на лестничную клетку не оборудован отделяющей дверью с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	<b>п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> «На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации». <b>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b> 1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и норматив-	09.01.2023

		<p>ными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b> «Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты».</p> <p><b>п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:</b> «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир».</p>	
28	Для покрытия пола в коридоре 2-го этажа (помещение № 1 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<p><b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b></p> <p>«В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»</p>	09.01.2023
29	Для покрытия пола в спальне группы «Улыбка», расположенной на 2-ом этаже (помещение № 4 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<p><b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b></p> <p>«В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»</p>	09.01.2023
30	Для покрытия пола в спальне группы «Веселый улей», расположенной на 2-ом этаже (помещение № 8 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<p><b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b></p> <p>«В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»</p>	09.01.2023
31	Для покрытия пола в спальне группы «Веселый улей», расположенной на 2-ом этаже (помещение № 8 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<p><b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b></p> <p>«В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.»</p>	09.01.2023
32	Для покрытия пола в спальне группы «Непоседы», расположенной на 2-ом этаже (помещение № 16 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	<p><b>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b></p> <p>«В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных</p>	09.01.2023



















Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
МО г. Норильск Красноярского края  
по пожарному надзору  
«30» сентября 2021 г.



Хмелевский Д.А.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил(-а):

Заведующий учреждением

«30» сентября 2021 г.

Ш  
(подпись)

О.Н.Шнива